



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 19/21-К

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1 Наименование объекта:

Муниципальное казенное учреждение культуры "Приозерский культурный центр "Карнавал"

1.2. Адрес объекта: 188760 Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д.41

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1999,6 кв. м;

-наличие прилегающего земельного участка: да, 4188,65 кв. м;

1.4. Год постройки: 1958

последнего капитального ремонта: 2020-2021

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта-

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование):

Муниципальное казенное учреждение культуры "Приозерский культурный центр "Карнавал"

1.7. Юридический адрес организации: 188760 Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д.41

1.8. Основания для пользования объектом: Муниципальная собственность

1.9. Форма собственности: Муниципальная

1.10. Наименование вышестоящей организации: Приозерский муниципальный район-отдел по культуре

1.12. Адрес вышестоящей организации: 188760. Ленинградская область, г. Приозерск, Ленина, д. 10

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: 8(813) 35346; priozersk-kultura@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: ОКВЭД 91.01

2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации):

организация и проведение культурно-массовых мероприятий: концертные постановки, конкурсы, смотры, вечера, сценические театральные постановки; организация деятельности клубных формирований и любительских объединений: занятия участников в клубных формированиях, любительских объединениях, концертная деятельность коллективов; разработка и предоставление сценариев, программ праздничных торжеств, соревнований, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий; организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, дискотек; организация и проведение праздников, встреч, гражданских и семейных ритуалов и обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно-досуговых мероприятий; организация концертов, спектаклей, представлений гастрوليрующих коллективов; занятия специалистов-профессионалов с детьми и взрослыми в группах, секциях, объединениях, клубах; индивидуальные занятия специалистов-профессионалов с детьми и взрослыми; организация оздоровительных групп для детей и взрослых;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 351 человек/день,

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 120 м.

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), нерегулируемые

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие

3.1.4. Перепады высот на пути: есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ (К,Г,У) ДУ (О,С)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(К,О) ДЧ (Г,У)

		ВНД (С)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

<*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) – доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	согласно плану мероприятий
3	Вход (входы) в здание	согласно плану мероприятий
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	согласно плану мероприятий
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	согласно плану мероприятий
6	Санитарно-гигиенические помещения	согласно плану мероприятий
7	Система информации и связи (на всех зонах)	согласно плану мероприятий
8	Все зоны и участки	-

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

от «27» июля 2021 г.

2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

от «27» июля 2021 г.

комитет по физической культуре и спорту ленинградской области
АНКЕТА (титульный лист, часть I)
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
 ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)
 Муниципальное казенное учреждение культуры "Приозерский культурный центр
 "Карнавал"

МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал»	1024701650115 ОГРН
---	-----------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

Деятельность спортивных объектов, прочая деятельность в области спорта	91.01 ОКВЭД
--	----------------

Форма собственности	Муниципальная собственность	14 ОКФС
----------------------------	-----------------------------	------------

(указывается форма собственности по ОКФС)

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор	Солодухин Марк Вячеславович
---	----------	-----------------------------

Телефон, факс руководителя организации	8-981-702-40-03	
---	-----------------	--

Е-mail организации	Karnaval58@mail.ru
---------------------------	--------------------

Юридический адрес организации	188760	Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д.41
--------------------------------------	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	188760	Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д.41
--------------------------------------	--------	--

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	Приозерский муниципальный район-отдел по культуре
--	---

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	188760, Ленинградская область, г. Приозерск, Ленина, д. 10
---	--

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

Наименование вышестоящей организации	Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области
---	--

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	188760,	Ленинградская область, г. Приозерск, Ленина, д. 10
--	---------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Руководитель Егорова Галина Николаевна
---	---

Телефон, факс вышестоящей организации	8(813) 35346
--	--------------

Е-mail вышестоящей организации	priozersk-kultura@yandex.ru
---------------------------------------	-----------------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)		МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал»	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д.41	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)		199,6 кв. м	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		2 этажа	
Кадастровый номер объекта		47AB015178 44:03:0301006:1354	
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		пожилые и взрослые трудоспособного возраста	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		К, О, С, Г, У	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет	

АНКЕТА (основная часть)

п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства обустройства на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства обустройства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание
	2				6	7	8	9	10	11
	1. Подходы к объекту, пути движения									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	3,0	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	-	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не	П5.1.8	

[illegible]

		0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п. 5.1.9
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.12
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6	

2. Входной узел

	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
2.1	Наружные лестницы	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 5.1.12
		1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	
		0	1	1	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 6.2.8
		0	1	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	1	Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11
		0	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33	
		0	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		
		0	1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	

		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с широкотой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	1	1	1	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 6.2.8
		1	1	1	1	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	10,0	Не менее 1,35	СП 118.13330.2016 п.6.9
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2016 п.8.2, табл.8.1
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	-		п. 6.2.8
		0	0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	-		п.6.2.12
		0	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		
2.2	Пандус	1	1	1	1	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	5	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2
						Уклон пандуса при ограниченной территории застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 0,75	П.6.1.3
2.4	Подъемная платформа с вертикальным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17
2.5	Подъемники мобильные	1	1	1	1	«К»	наличие	да		
2.6	Входная площадка главного входа									
		1	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4
		1	1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		
		1	1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001
		0	0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2	
		1	1	1	1	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 6.1.4

		0	0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	-	Не более 0,025	п. 4.1.9	
		0	0	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	-	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		0	0	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	-	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		1	0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	≥ 4	≥ 2,20	п. 6.1.4	
		1	0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	≥ 4	≥ 2,20		
		0	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1	
		0	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
2.7	Входные тамбуры	0	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.1.8.	
		1	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)	м	4,0	Не менее 2,3		
		1	1	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	-			
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	-	Не менее 1,2	п. 6.1.5	
						Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,8	0,9		
						Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	-	0,9 – 1,2		
		1	1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		
		0	1	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет			
		0	0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не выше 1,0		
						Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не ниже 1,6		
		0	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
2.9	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и	0	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»	наличие	-		п. 6.1.6	

перегородки					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	-		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.1.7
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1
		0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противодуларной полосы, «К»,	м	-	не менее 0,3	п. 5.1.4
		0	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,1	п. 5.1.5
		0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,2	п. 5.1.5
		0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1,2 - 1,5	п. 5.1.5
2.10	Холл, вестибюль	1	1	1	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,7	Не менее 0,95	п. 6.1.9
					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		
		0	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации, либо эквивалент этого обор. «Г»	наличие	нет		
3. Пути движения внутри здания									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,3	п. 6.2.3
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,3	
		1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	≥3,0	Не менее 1,5	п. 6.2.1

						Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	Не менее 2.0	
		1	0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели. «К»	м	≥1,5	не менее 0,9	п. 6.2.2
		1	0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	≥1,4	не менее 1,4	п. 6.2.2
		1	0	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью. «К»	м	≥1,2	не менее 1,2	п. 6.2.2
		0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п. 6.2.6
		0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п. 6.2.7
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 6.2.4
		0	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	-	Не более 0,014	п. 6.2.4
		0	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1
3.3	Междуступенная лестница	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п. 6.2.8
		1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	
		0	1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 6.2.8
		1	1	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		
	Внутренний поручень	1	1	1	1	Ограждение с поручнем вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,9	п. 6.2.11
		0	1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33	
		0	1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		
		0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П. 6.2.12

		1	1	1	1	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,045	не менее 0,045	
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.2.8
		1	1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,45	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более-этажных жилых зданий «О», «С»	м	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2. табл.8.1
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 6.2.8
		0	1	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12
		0	1	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,45	п. 6.2.9,
3,5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	Не менее 0,8	п. 6.2.9
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000
3.7	Подъемники мобильные	1	1	1	1	Подъемники мобильные «К»	наличие	да		С посторонней помощью
3.8	Лифт пассажирский.	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,1	п. 6.2.14
3.9	Эскалаторы	0	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	нет		п.6.2.18
3.10	Пути эвакуации	0	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	-		П.6.2.8

		0	0	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У», «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 6.2.29
		1	1	1	1	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.5.5
		1	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.5.1

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях

4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	1	1	1	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 8.1.3
4.1.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	-	не менее 3,2	п. 7.3.5
		1	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	≥3,0	не менее 2,8	
		0	0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	-		п. 7.1.6
		0	1	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.4
		0	1	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		
		0	1	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	-	1,5-4,5	
		1	1	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	да		п. 8.1.6
		0	1	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		

4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.2.1	Помещения	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстий питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	-	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	-	Не менее 0,4	п.5.4.2	
		0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток. «К», «О», «С»	м	-	Не более 0,8	п.5.4.2	
5. Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
5.1	Название зоны (технического средства)	1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	1,4	Не менее 0,8	п.6.3.3	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин изменяются в зависимости от и
		1	1	1	Ширина кабины «К»	м	2,9	Не менее 1,65		могут
		1	1	1	Глубина кабины «К»	м	2,6	Не менее 2,2		в
		1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9		от
		1	1	1	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		и
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет	нет		
		0	1	1	Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	нет		
		0	1	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет	нет		
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	нет	п.6.3.6	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	нет		
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	нет	п.6.5.1	

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

6.1	Индивидуальная автостоянка на участке около здания администрации	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	10% мест от общего количества (при не менее одного места)	п. 5.2.1
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	----------

Никитин А.Г.
ФНО

(подпись)



Солодухин М.В.
ФИО



2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

позапного повышения уровня доступности объекта: Муниципальное казенное учреждение культуры "Приозерский культурный центр "Карнавал" 188760 Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д.41

Организация доступности объекта

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1	Входной узел	 -Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Произвести реконструкцию наружного пандуса в соответствии с п.5.1.14 СП 59.13330.2020. Оборудовать навесом, установить освещение. - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед лестничным маршем. п.5.1.10 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875 - Выделить цветом или фактурой краевые ступени наружной лестницы. Привести в соответствие с ГОСТ Р 51261 опорные поручни - Разместить, устройство отображения и передачи визуальной информации, по типу «бегущая строка» п.6.5.7 СП 59.13330.2020	ТР КР, СТР СТР СТР ТР	2022-2023 год 2022-2023 год 2022-2023 год 2022-2023 год 2022-2023 год	ДП-В ДП-К ДП-С, ДП-О,С ДП-Г

3	Санитарно- гигиенические помещения		-Обозначить туалет пиктограммой доступности для инвалидов выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. -Разместить стационарные опорные поручни около унитаза, ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные -стационарные реабилитационные.. -Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. -Оборудовать умывальник опорным поручнем ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные -стационарные реабилитационные. - Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком (на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.	ТР	ТР	ДП-В
4	Парковка для инвалидов					

		-Предусмотреть возможность оборудования парковочного места для инвалидов согласно п 5.2.2 СП 59.13330.2020	СТР		ДП-В
--	---	--	-----	--	------

* Указывается: ПСД – подготовка проектно-сметной документации; КР- капитальный ремонт; ТР – текущий ремонт; СТР – строительство

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно;

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:
доступно частично всем (ДЧ-В)

Период проведения работ: 2021-2025г.

Согласовано с Межрегиональной общественной организацией помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Председатель

Никитин А.Г.

«27» июля 2021 г.

АКТ

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

Муниципальное казенное учреждение культуры "Приозерский культурный центр "Карнавал"

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

188760 Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д.41

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1999,6 кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка: да, 4188,65 кв.м;

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *Муниципальная;*

Основание для пользования Объектом: *Муниципальная собственность;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Приозерский муниципальный район-отдел по культуре; 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, Ленина, д. 10*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Основной вид деятельности: *ОКВЭД- 91.01;*

Наименование предоставляемых услуг: *организация и проведение культурно-массовых мероприятий: концертные постановки, конкурсы, смотры, вечера, сценические театральные постановки; организация деятельности клубных формирований и любительских объединений: занятия участников в клубных формированиях, любительских объединениях, концертная деятельность коллективов; разработка и предоставление сценариев, программ праздничных торжеств, соревнований, конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий; организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, дискотек; организация и проведение праздников, встреч, гражданских и семейных ритуалов и обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно-досуговых мероприятий; организация концертов, спектаклей, представлений гастролирующих коллективов; занятия специалистов-профессионалов с детьми и взрослыми в группах, секциях, объединениях, клубах; индивидуальные занятия специалистов-профессионалов с детьми и взрослыми;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): *351 человек в день;*

Форма способа оказания услуг: *на объекте;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *все категории;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа

на Объект: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Муниципального казенного учреждения культуры "Приозерский культурный центр "Карнавал" Солодухин Марк Вячеславович, с одной стороны, и председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:
да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (частично соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет;*
(дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *да;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствует К,О,С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *да*;

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://priozersk-karnaval.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Муниципальное казенное учреждение культуры "Приозерский культурный центр "Карнавал" расположенном по адресу: 188760 Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Ленина, д.41 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 116А от 19.07.2021г. назначены ответственные сотрудники учреждения: <i>дежурные администраторы:</i> - Головащенко Ю.В. - Котельникова Р.В. - Стариченкова Л.И. для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги и ситуационную помощь, согласно инструкции.	Приказ № 116А от 19.07.2021г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Территория ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию оборудован	

		входной узел с входной калиткой. Вход на территорию обозначен средствами информации об объекте в виде информационной вывески с наименованием учреждения, режимом работы, продублированной шрифтом Брайля.	
2.2	К,О	Пути движения к входной группе доступны.	
2.3	О,С,Г,У	Наружный лестничный марш. Перед входом в здание наружный лестничный марш. Доступна площадка для передвижения перед лестничным маршем. На проступях краевых ступеней лестничного марша не нанесены полосы контрастные с поверхностью ступеней. Отсутствуют опорные поручни.	
2.4	К	Наружный пандус. Перед входом в здание наружный пандус. Площадка перед пандусом доступна. Покрытие не соответствует нормативным требованиям, отсутствует навес, освещение. Отсутствует система вызова помощи.	
2.5	К,О,С,Г,У	Входная площадка. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, внутренней двери тамбура. Ширина входной двери, внутренней двери тамбура соответствуют нормам.	
2.6	К,О,С,Г,У	Помощь в преодолении ступеней на входном узле, помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаку-поводыря, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 116А от 19.07.2021г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют. Пути перемещения внутри здания, коридоры, дверные и открытые проемы доступны.	
3.2	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 116А от 19.07.2021г.
3.3	К,О,С,Г,У	Эвакуационные выходы не адаптированы для инвалидов.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Зона целевого назначения помещений, предоставление	

		услуг для инвалидов и МГН организовано как на первом, так и на втором этаже. Для преодоления внутренних лестничных маршей имеется мобильный гусеничный подъемник БКС-100 с подменной креслом-коляской. Установлены тактильные, рельефно-графические, информационные мнемосхемы.	
4.2	К,О	Помещения обслуживания. Помещения не обозначены информационными тактильными табличками. Двери в помещениях обслуживания достаточной для прохода ширины, пороги на путях движения инвалидов отсутствуют. Для инвалидов в помещении обслуживания достаточно места для беспрепятственного подхода (подъезда) Ширина коридоров доступна для беспрепятственного прохода.	
4.3	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 116А от 19.07.2021г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	Санитарно-гигиенические помещения Санитарно-гигиеническое помещение расположено на первом этаже. Помещение не оборудовано для инвалидов. Отсутствуют стационарные опорные поручни как у унитаза, так и у раковины. Отсутствуют крючки для костылей, тростей. Отсутствует система вызова помощи.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 116А от 19.07.2021г.
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://priozersk-karnaval.ru/ размещена: - контактная информация. - информация о предоставляемых услугах. Версия для слабовидящих не соответствует ГОСТ.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта -120 м. Общественный наземный транспорт: Автобус: № 1; 1А;125К Железнодорожная станция «Приозерск»-3000 м.	

8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет.	

Директор



Соловьев

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

[Signature]

/Никитин А.Г. /

М.П.

Дата

11.08.2021



М.П.

Дата *11.08.2021*